



SYSTEM 2ØKO

VINDUES  
INDUSTRIEN

# Certifikat nr. 131.2

Behandlingssystemer for facadevinduer

Teknos A/S  
Industrivej 19  
6580 Vamdrup

Teknos Behandlingssystem 2ØKO M, Halvtransparent

Behandlingssystem	
<b>Nåletræ</b>	
System 1	
System 2	
System 2ØKO	X
<b>Hårdtræ</b>	
System 3: (transparent)	
System 4: (dækkende)	
<b>Træ/alu</b>	
System 5	
<b>Fyldninger</b>	

Produkt	Information	Vådfilm Acceptkriterier g/m <sup>2</sup>	Testrapport
<b>Imprægnering</b>	AQUA PRIMER 2907-02	133-143 g/m <sup>2</sup>	EN 152-1
<b>Grunder</b>	Ingen Grunder		
<b>Primer 1</b>	1. ANTISTAIN AQUA 5200-01	75-125 g/m <sup>2</sup>	
	2. ANTISTAIN AQUA 5200-01	75-125 g/m <sup>2</sup>	
<b>Primer 2</b>	1. Ingen Primer 2		
	2. AQUAFILLER 6500-01	80-90 g/m <sup>2</sup>	
<b>Topcoat 1</b>	AQUATOP 2600	175-300 g/m <sup>2</sup>	
<b>Topcoat 2</b>	Ingen Topcoat 2		

Hvis et produkt ikke er nummereret i produktgruppen (eks. Imprægnering) indgår produktet i alle systemer. Ved angivelse af flere produkter (1, 2, 3, ...) indenfor en produktgruppe (eks. Primer 1) skal disse indgå i systembehandling med tilsvarende mærkede produkter (1, 2, 3, ...) indenfor andre produktgrupper (Primer 2, Topcoat 1 og Topcoat 2).

**Vinduesindustrien attesterer herved:**

- Systemet er testet på et akkrediteret laboratorium.
- Produktsystemet er kontrolleret og fundet i overensstemmelse med behandlingssystemer beskrevet i Vinduesindustriens TB for DVV - 7. udgave, rev. 7, 2018.

Dette certifikat er gyldigt i 2 år, eller indtil der ændres i systemet.

14. maj 2019

Dato

Vinduesindustrien

**Produkt**

AQUA PRIMER 2907-02

**Myndighedsgodkendelse**

BPF Reg.nr. 417-7-1

**BPD**

Ansøgningsdato / Godkendelsesdato

14.10.2010 / 22.12.2012

Vinduesindustrien  
Inge Lehmanns Gade 10  
DK-8000 Århus C  
Tlf. +45 3190 2090  
info@vinduesindustrien.dk  
www.vinduesindustrien.dk