



Godkännandebevis för färgsystem inom CMP-systemet

Detta dokument avser godkännande av färgsystem (nedan kallat "Produkten") för användning inom Svenskt Träs CMP-system. Produkten har genomgått tredjepartskontroll och bedömts mot CMP-systemets certifieringsregler version 11.1. Produkten har godkänts av Svenskt Träs Målningskommittén efter rekommendation av Målningskommitténs Expertgrupp. Det åligger tillverkaren av Produkten att säkerställa att Produkten fortlöpande uppfyller krav för godkännande.

Produkten

Teknos system 8

2 x Teknoclad Nova 3330-42

Minsta tillåtna påläggningsmängd: 40 + 40 µm torr film.

Tillverkare av produkten

Teknos AB

Box 211

514 24 Tranemo

Användningsområde

Produkten är godkänd för industriell ytbehandling av utvändiga panelbrädor inom ytbehandlingsklass **CMP-G/M**.

Utförandet av ytbehandlingen ska uppfylla krav enligt vid var tid gällande certifieringsregler för CMP-systemet samt följa anvisningar från färgtillverkaren. Vid leverans av Produkten ska bifogas leveranshandling som beskriver ytbehandlingsprocessen samt inkluderar rekommenderade färger för slutbehandling.

Giltighetstid

Godkännandet gäller tills vidare givet att inga ändringar, större än vad som tillåts enligt CMP-systemets certifieringsregler, genomförs.

Stockholm den 23 september 2024.

Gabriel Eriksson

Verksamhetsledare för Svenskt
Träs CMP-system



SVENSKT TRÄ

