



SYSTEM 2ØKO

# Certifikat nr. 135.1

Behandlingssystemer for facadevinduer

Virksomhed:

**Teknos A/S**

Industrivej 19

6580 Vamdrup

Produktnavn for behandlingssystem:

**Teknos Behandlingssystem 2ØKO N**

Behandlingssystem - nåletræ	
System 1	
System 2	
System 2ØKO	X
Behandlingssystem - hårdtræ	
System 3: (transparent)	
System 4: (dækkende)	
Behandlingssystem - træ/alu	
System 5	
Behandlingssystem - fyldninger	

Produkt	Information	Vådfilm Acceptkriterier g/m <sup>2</sup>	Testrapport nr.
Imprægnering	TEKNOL S 6005-00	70-80 g/m <sup>2</sup>	EN 152-1
Grunder			
Primer	ANTISTAIN AQUA 5300	125-150	
Topcoat 1	ANTISTAIN AQUA 5200	150-200	
Topcoat 2	AQUATOP 2600	175-225	

VinduesIndustrien attesterer herved:

- Systemet er testet på et akkrediteret laboratorium.
- Produktsystemet er kontrolleret og fundet i overensstemmelse med behandlingssystemer beskrevet i VinduesIndustriens TB for DVV, 7. udgave, rev. 7, 2017.

Dette certifikat er gyldigt i 2 år, eller indtil der ændres i systemet.

25.11.2020

Dato

VinduesIndustrien

Produkt	Myndighedsgodkendelse (BPD reference kode)	Godkendelsesdato
TEKNOL S 6005-00	417-11	09.03.2010/07.12.2011