



SYSTEM 2ØKO

Certifikat nr. 139

Behandlingssystemer for facadevinduer

Virksomhed:
Teknos A/S
Industrivej 19, 6580 Vamdrup
CVR: 8555 1612

Produktnavn for behandlingssystem:
Teknos Behandlingssystem 2ØKO P

| Behandlingssystem - nåletræ | |
|--------------------------------|---|
| System 1 | |
| System 2 | |
| System 2ØKO | X |
| Behandlingssystem - hårdtræ | |
| System 3: (transparent) | |
| System 4: (dækkende) | |
| Behandlingssystem - træ/alu | |
| System 5 | |
| Behandlingssystem - fyldninger | |
| | |


| Produkt | Information | Vådfilm Acceptkriterier g/m ² | Testrapport nr. |
|--------------|------------------------|--|--------------------|
| Imprægnering | TEKNOL AQUA 1410-01 | 80 g/m ² | En 152-1 |
| Grunder | | | |
| Primer 1 | TEKNOPRIMER 2949-21 | 65-125 g/m ² | |
| Primer 2 | TEKNOPRIMER 2949-21 | 65-125 g/m ² | |
| Topcoat | AQUATOP 2600 | 175-300 g/m ² | |

VinduesIndustrien attesterer herved:

- Systemet er testet på et akkrediteret laboratorium.
- Produktsystemet er kontrolleret og fundet i overensstemmelse med behandlingssystemer beskrevet i VinduesIndustriens TB for DVV, 7. udgave, rev. 7, 2017.

Dette certifikat er gyldigt i 2 år, eller indtil der ændres i systemet.

28.05.2020
Dato


VinduesIndustrien

| Produkt | Myndighedsgodkendelse (BPD reference kode) | Godkendelsesdato |
|------------------------|---|-------------------------|
| TEKNOL AQUA 1410-01 | BPD Reg.nr. 417-5 | 21.05.2010 / 19.11.2012 |